

Προς

ΡΑΕ

Πειραιώς 132,

118 54 Αθήνα

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρος Ν. Μπουλαξή

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα και του Εγχειριδίου για το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και την εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού κυρώσεων

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 416

Αθήνα, 31.01.2017

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων το Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά στην οριακή ικανότητα του να καλύψει με αξιόπιστο τρόπο τη ζήτηση σε κάθε χρονική στιγμή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με emphaticό τρόπο την αναγκαιότητα για τη – χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις - δημιουργία μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής αγοράς διαθέσιμης ισχύος κι ευέλικτης ισχύος.

Η ύπαρξη αυτής της αγοράς – ως λειτουργικό συμπλήρωμα των αγορών ενέργειας που προβλέπει το μοντέλο-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - θα επιτρέψει στο Διαχειριστή του Συστήματος να διασφαλίσει σε μέσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα επαρκή διαθέσιμη ισχύ ώστε να μπορεί να εγγυηθεί με αξιοπιστία την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε ηλεκτρισμό τόσο στις περιόδους υψηλής ζήτησης, έντονων καιρικών συνθηκών και μειωμένης παραγωγικής ικανότητας στις γειτονικές χώρες ή/και την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και κατά την καθημερινή λειτουργία του Συστήματος με αυξημένες ανάγκες για ευέλικτη ισχύ.


Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ), ως πρώτο στάδιο προς της δημιουργία της μόνιμης αγοράς διαθέσιμης ηλεκτρικής ισχύος, απέδειξε στην πράξη τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του, καθώς διασφάλισε τη διαθεσιμότητα όλων των ευέλικτων μονάδων παραγωγής.

Αν και ο ΜΜΑΕ έχει περιορισμένη διάρκεια εφαρμογής - μέχρι και τον Απρίλιο 2017 - είναι απαραίτητη, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του, η τροποποίηση διατάξεων του εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας για την τροποποίηση διατάξεων του ΜΜΑΕ ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών

Ηλεκτρικής Ενέργειας επιθυμεί να επισημάνει ένα σημείο το οποίο είχε καταγράψει και κατά την αρχική διαβούλευση για τη λειτουργία του ΜΜΑΕ τον Ιούλιο 2016 και το οποίο και τώρα επαναλαμβάνεται στην πρόταση του Διαχειριστή.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του Διαχειριστή παραμένει ότι σε περίπτωση που ο συνολικός συντελεστής F υπερβεί το όριο του 10% τότε οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον Παραγωγό ισούνται με το σύνολο του F . Ο εξουσιοδοτικός νόμος 4389/2016 στο άρθρο 151 αναφέρει μεν ως κατώτατο ποσό επιβαλλόμενης κύρωσης την επιστροφή του 10% της εκκαθαρισθείσας τελικής ενίσχυσης, δεν ορίζει όμως συγκεκριμένο όριο ανοχής στην επιβολή της επιβαλλόμενης κύρωσης. Συνεπώς – κι επειδή στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να ακολουθηθεί η συνήθης πρακτική του Κώδικα, δηλ. να μην λαμβάνεται υπόψη το όριο ανοχής ΤΟΛ στον υπολογισμό των κυρώσεων - θα προτείναμε η επιβολή κυρώσεων να εκκινεί από ένα υψηλότερο ποσοστό ανοχής π.χ. 15% στο οποίο όντως να επιβάλλεται ως κύρωση το 10% της ενίσχυσης και κατόπιν να υπάρχει γραμμική κλιμάκωση των κυρώσεων, ώστε στο 100% της απόκλισης να επιβάλλεται ως κύρωση το 100% της ενίσχυσης.

Με εκτίμηση



Γιώργος Στάμτις

Γενικός Διευθυντής