

Προς

ΡΑΕ

Πειραιώς 132

118 54 Αθήνα

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μπουλαξή

Κοινοποίηση

ΑΔΜΗΕ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού

104 43 Αθήνα

Υπόψη: Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μανούσου Μανουσάκη

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 469

Αθήνα, 23.02.2018

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων στις Δηλώσεις Φορτίου.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ο Σύνδεσμός μας εκτιμά ότι η εισήγηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) αναφορικά με την τροποποίηση των συνεπειών μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου και των περιπτώσεων σημαντικών Αποκλίσεων, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα μπορούσε να συμβάλει στον εξορθολογισμό των κανόνων λειτουργίας της αγοράς. Επισημαίνουμε βέβαια, ότι ο προσδιορισμός των αριθμητικών τιμών της μοναδιαίας χρέωσης των συντελεστών -που ορίζονται στη σχέση της παραγράφου 3, του άρθρου 12 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΔΣ») και των νέο-οριζόμενων συντελεστών της σχέσης της νέας παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου του ΚΔΣ που προστίθεται με την υπό διαβούλευση εισήγηση- είναι κρίσιμος για τη διαμόρφωση μιας πιο εμπεριστατωμένης τοποθέτησης.

Ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι ο υφιστάμενος υπολογισμός των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης οδηγεί σε επιβολή πολύ αυστηρών προστίμων στους Συμμετέχοντες σε περιπτώσεις εύλογης αστοχίας τους στην πρόβλεψη του φορτίου των εκπροσωπούμενων από αυτούς πελατών, ένα μέγεθος το οποίο ιδιαίτερα στη Χαμηλή Τάση παρουσιάζει αυξημένη μεταβλητότητα και δυσκολία πρόβλεψης, ενώ δεν ποινολογεί καθόλου τη συστηματική κατάχρηση του ορίου ανοχής με στόχο τη δημιουργία ευκαιριακού κέρδους από κάποιους από τους Συμμετέχοντες στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αστοχία στην πρόβλεψη του φορτίου του Συστήματος κατά το παρελθόν έχει παρατηρηθεί και στις προβλέψεις του ίδιου του Διαχειριστή του Συστήματος και έχει προκαλέσει μεγάλες αστοχίες στην πρόβλεψη των επιμέρους φορτίων που

εκπροσωπούν οι Συμμετέχοντες στην αγορά, χωρίς όμως αυτές οι περιπτώσεις να έχουν αναγνωριστεί από το Διαχειριστή ως ειδικές και να έχουν εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των προστίμων προς αυτούς.

Στην υπό διαβούλευση εισήγηση ο ΑΔΜΗΕ εισάγει έναν νέο έλεγχο, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την απόλυτη τιμή των μηνιαίων αποκλίσεων της δηλωθείσας από τη μετρούμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, ποινολογώντας με αυτόν τον τρόπο τη συστηματικότητα των αποκλίσεων που εμφανίζονται μεταξύ των δηλωθεισών ποσοτήτων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και των τελικά μετρούμενων ποσοτήτων κατά την ολοκλήρωση της μηνιαίας εκκαθάρισης. Η εισαγωγή αυτού του ελέγχου και της συνεπαγόμενης αυτού χρέωσης είναι πολύ σημαντική γιατί η συστηματικότητα στις αποκλίσεις μεταξύ αυτών των ποσοτήτων δεν δημιουργεί μόνο ευκαιριακό κέρδος σε κάποιους Συμμετέχοντες, αλλά μετά και από τη θεσμοθέτηση των Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας εισάγει στρέβλωση σε όλη τη λειτουργία της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεωρούμε βέβαια αυτονόητο ότι η εισαγωγή αυτού του δεύτερου ελέγχου και της συνεπαγόμενης αυτού χρέωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί με ταυτόχρονη «χαλάρωση» των παραμέτρων του υφιστάμενου ελέγχου και ως προς το ύψος της επιβαλλόμενης μοναδιαίας χρέωσης (BAL_S), αλλά και ως προς τη μέγιστη τιμή του αριθμού των Περιόδων Κατανομής του ημερολογιακού μήνα για την οποία δεν επιβάλλεται η εν λόγω χρέωση σε Εκπρόσωπο Φορτίου (ND). Παράλληλα, ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι μαζί με τις αριθμητικές τιμές της μοναδιαίας χρέωσης των συντελεστών θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι περιοχές των τιμών στις οποίες το όριο ανοχής BAL_TOL λαμβάνει διαφορετικές τιμές και ειδικότερα ως προς τις δύο τελευταίες περιοχές 50-100MW και 100+MW, καθώς η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και η διεκδίκηση μεριδίων στη λιανική αγορά από τους Εναλλακτικούς Προμηθευτές δεν δικαιολογεί την ύπαρξη μιας ενιαίας περιοχής από τα 100 έως τα 5000MW, αλλά επιβάλλει τον ορισμό ενδιάμεσων περιοχών με διαφορετικά όρια ανοχής. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να περιοριστεί το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης στο ήμισυ της καθοριζόμενης από την Απόφαση 575/2016 της Αρχής και οι ώρες ανοχής να αυξηθούν κατ' ελάχιστον στις 36ώρες από τις 30ώρες, ώστε ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την ώρα καταληκτικής υποβολής των Δηλώσεων Φορτίου της επόμενης ημέρας στον ΗΕΠ να γνωρίζει τις αποκλίσεις που έχει προκαλέσει η Δήλωση Φορτίου που είχε υποβάλει την προηγούμενη Ημέρα Κατανομής και να μπορέσει να διορθώσει αποκλίσεις που οφείλονται σε σφάλμα και όχι σε στρατηγική υποβολής.

Επιπλέον, σχετικά με τον προσδιορισμό των αριθμητικών τιμών της μοναδιαίας χρέωσης των συντελεστών που ορίζονται στον δεύτερο έλεγχο ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι αφενός το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης (MAV_NCBAL_S) πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερο του BAL_S καθώς εφαρμόζεται για κάθε ώρα του μήνα που σημειώνεται απόκλιση, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι ενώ οι περιοχές των τιμών που εφαρμόζεται το όριο ανοχής που θα προσδιορίζονται μέσω της νέας συνάρτησης MAV_BAL_TOL θα πρέπει να είναι κοινές και σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο. Τέλος, η συνάρτηση

MAV_BAL_TOL θα πρέπει και αυτή να είναι της ίδιας μορφής με την BAL_TOL οδηγώντας όμως σε χαμηλότερα όρια ανοχής ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά της συστηματικότητας.

Τέλος, ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι ο ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε εκτός από την επιβολή αντικινήτρων –για την αποφυγή συστηματικής δήλωσης αποκλινουσών ποσοτήτων φορτίου στον ΗΕΠ- να παρέχει κίνητρα σε αυτούς που υποβάλουν Δηλώσεις Φορτίου πολύ κοντά στις μετρούμενες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι Πελάτες τους με την αντίστοιχη θέσπιση ενός ετήσιου απολογιστικού ελέγχου που θα οδηγεί στον υπολογισμό πιστώσεων προς αυτούς, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τα έσοδα του λογαριασμού αποθεματικού που συλλέγει τις χρεώσεις των προτεινόμενων στην παρούσα διαβούλευση ελέγχων. Παράλληλα, σε κάποια μελλοντική αναθεώρηση των διατάξεων του ΚΔΣ, ο Σύνδεσμός μας θα περίμενε να δει την εισαγωγή ενός ελέγχου που θα εξετάζει τις αποκλίσεις των δηλωμένων από τις μετρηθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας ανά επίπεδο τάσης, καθώς η πρόβλεψη της κατανάλωσης ανά επίπεδο τάσης είναι εντελώς διαφορετική, ενώ παρατηρούνται και φαινόμενα που κάποιοι Εκπρόσωποι Φορτίου συγκεντρώνουν όλη τη δηλωθείσα ποσότητα στη Μέση Τάση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση



Γιώργος Στάμτος
Γενικός Διευθυντής