

Προς

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πειραιώς 132,

118 54 Αθήνα

Υπόψη: κ. Προέδρου, Επικ. Καθηγητή Α. Δαγούμα

Κοινοποίηση

ΑΔΜΗΕ

Δυρραχίου 89 και Κηφισού,

104 43 Αθήνα

Υπόψη: κ. Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Δρ. Μ. Μανουσάκη

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 581

Αθήνα, 03.08.2020

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος σε περίπτωση σύνδεσης Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Σύστημα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) επιθυμεί να καταθέσει τις εξής παρατηρήσεις όσον αφορά την υπό διαβούλευση εισήγηση του ΑΔΜΗΕ:

- 1) **Σημείο 1:** Πρέπει να αποτυπωθεί διακριτά (ως 1.3) και με σαφήνεια η περίπτωση κατά την οποία ο Παραγωγός έχει προβεί σε υλοποίηση έργων επέκτασης του Συστήματος και νέοι Παραγωγοί επιθυμούν να συνδεθούν σε αυτή τη γραμμή, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παρερμηνείας εφαρμογής της μεθοδολογίας κατ' αναλογία, όπως γενικά σημειώνεται ότι θα εφαρμόζεται στη Σημείωση της παρ. 1
- 2) **Σημείο 3:** Προς αποφυγή παρερμηνείας, θα πρέπει το λεκτικό να αλλάξει σε «Στα κοινά έργα **επέκτασης για τη** σύνδεση».
- 3) **Σημείο 4:** Θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ανάλυση και για την περίπτωση 1.3 (βλ. σχόλιο 1) που προτείνουμε να περιληφθεί διακριτά στις εξεταζόμενες περιπτώσεις.

- 4) **Σημείο 5:** Να αποσαφηνιστεί ότι η τελευταία παράγραφος «σε περίπτωση που ... εγκατεστημένη τους ισχύ» αναφέρεται τόσο στο σημείο 5.1. όσο και στο σημείο 5.2
- 5) **Σημείο 5.2:** Εφόσον ο Παραγωγός έχει προβεί σε υλοποίηση έργων επέκτασης του Συστήματος -τα οποία έχουν διαστασιολογηθεί καθ' υπόδειξη του Διαχειριστή προκειμένου να εξυπηρετήσουν την ενδεχόμενη μελλοντική σύνδεση και νέων Παραγωγών- ο Παραγωγός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποζημιώνεται και για το συνολικό μήκος της γραμμής L και όχι μόνο για το μήκος L1. Για το ποιο μήκος της γραμμής θα αποζημιωθεί τελικά ο Παραγωγός, θα πρέπει να προκύπτει από τα αποτελέσματα ανάλυσης που θα λαμβάνει υπόψη:
- Τη ροή ισχύος που προκαλείται κατά μήκος της γραμμής από την έγχυση ισχύος του νέου Παραγωγού στη θέση σύνδεσης L1.
 - Τη σύγκριση κόστους σύνδεσης για τον νέο Παραγωγό μεταξύ του σεναρίου να προχωρούσε σε εξ ιδίων κατασκευή γραμμής για τη σύνδεση στον Υποσταθμό και του σεναρίου να επωμιστεί την αποζημίωση που προκύπτει προς τον αρχικό Παραγωγό λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη ροή ισχύος.

Με εκτίμηση



Γιώργος Στάμτιδης

Γενικός Διευθυντής