

Προς

ΡΑΑΕΥ

Πειραιώς 132

118 54 Αθήνα

Υπόψη: κ. Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας, Δημήτριου Φούρλαρη

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 677

Αθήνα, 14.02.2025

Θέμα: Συμμετοχή του ΕΣΑΗ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου της Αγοράς Εξισορρόπησης για την εισαγωγή προϊόντων με υποωριαία χρονική διάρκεια προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,

Η ωρίμανση των διαδικασιών της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών εξισορρόπησης. Στη βάση αυτού του γενικού κανόνα, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με κάποιες από τις προτεινόμενες προσαρμογές του ρυθμιστικού πλαισίου —και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την ευχέρεια συμμετοχής στην αγορά εξισορρόπησης κατόπιν της εισαγωγής των προϊόντων με υποωριαία χρονική διάρκεια.

Αρχικά, θα θέλαμε να παραθέσουμε εκ νέου τις απόψεις μας αναφορικά με τον περιορισμό του μέγιστου αριθμού βημάτων προσφορών στο πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά εξισορρόπησης. Πιο αναλυτικά, με την παρούσα εισήγηση του ΑΔΜΗΕ προτείνεται η μείωση του μέγιστου αριθμού βημάτων στις προσφορές ισχύος εξισορρόπησης από δέκα (10) σε τρία (3) και στις προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης από δέκα (10) σε έξι (6). **Η μείωση του αριθμού των βημάτων προσφορών**, όπως έχουμε επανειλημμένως υποστηρίζει και σε προηγούμενες διαβουλεύσεις, **δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά**. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση αυτή περιορίζει την ικανότητα βελτιστοποίησης της υποβολής προσφορών, ιδιαίτερα για τις μονάδες παραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως των 800 MW. Αναλυτικότερα, εφόσον ένα βήμα προσφοράς προβλέπεται υποχρεωτικά στο τεχνικό τους ελάχιστο (200-300 MW), απομένουν **μόλις πέντε (5) βήματα για την προσφερόμενη ενέργεια εξισορρόπησης και μόλις δύο (2) βήματα για την προσφερόμενη ισχύ εξισορρόπησης**, έχοντας αντίστοιχα μεγάλο εύρος κόστους σε αυτό το μεγάλο εύρος παραγωγής (500-600 MW).

Επιπρόσθετα, η αλλαγή αυτή μειώνει τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς ακολουθώντας τις πραγματικές ανάγκες του Διαχειριστή υπό όρους ανταγωνισμού, κάτι που είναι κρίσιμο για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης εν συνόλω. **Για αυτό και ζητάμε να επανεξεταστεί η μείωση του αριθμού βημάτων στις προσφορές ενέργειας και ισχύος εξισορρόπησης.** Η επανεξέταση θα πρέπει προφανώς να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της αγοράς και την ικανότητα των συμμετεχόντων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της.

Επίσης, ως απόρροια της μετάβασης της αγοράς σε προϊόντα με υποωριαία χρονική διάρκεια εισάγεται, στο πλαίσιο της υπό διαβούλευση τροποποίησης της Μεθοδολογίας Μη Εφικτού Προγράμματος, μια νέα διαδικασία ελέγχου που αφορά τον Έλεγχο Κατάστασης Σβέσης. Τόσο αυτός ο έλεγχος όσο και οι λοιποί έλεγχοι στο πλαίσιο της εν λόγω μεθοδολογίας θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου και συνολικά από τους αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην αγορά. **Η απλοποιημένη προσέγγιση της εφαρμογής των ιδίων ελέγχων και κανόνων από ωριαίο επίπεδο στο επίπεδο Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (15λεπτά) για τις θερμικές μονάδες παραγωγής, ενέχει κίνδυνο υπέρμετρης ποινολόγησης των συμμετεχόντων,** καθώς αγνοεί την απαιτούμενη χρονική διάρκεια απόκρισης των μονάδων σε διάφορες περιπτώσεις κατά την πραγματική λειτουργία, η οποία θα είναι πλέον συγκρίσιμη με την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ήτοι με την περίοδο ελέγχου στο πλαίσιο της εν λόγω μεθοδολογίας.

Συνεπώς, η αντιμετώπιση ως προς τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης («ΧΜΣ») οι οποίες δύνανται να καταλογιστούν δυνάμει του νέου αυτού ελέγχου, αλλά και του συνόλου των ελέγχων όπως προβλέπονται, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα εύλογο χρονικό διάστημα λειτουργίας της αγοράς κατόπιν της υιοθέτησης των προϊόντων με υποωριαία χρονική διάρκεια, πριν την εφαρμογή τους και την οποιαδήποτε πρόταση για να γίνουν αυτές πιο αυστηρές. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την προσήκουσα εμπειρία μετά την υιοθέτηση των εν λόγω σημαντικών αλλαγών. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΕΣΑΗ πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να γίνει μια συνολική επαναπροσέγγιση της μεθοδολογίας Μη Εφικτού Προγράμματος και προτείνει τη διοργάνωση σχετικής ημερίδας από τον Διαχειριστή, προκειμένου να τεθούν τα σοβαρά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της εν λόγω μεθοδολογίας.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο τρόπος δήλωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών στην παρούσα διαβούλευση δεν είναι απολύτως σαφής, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα στους συμμετέχοντες της αγοράς σε σχέση με την χρονική ανάλυση δήλωσής τους. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της κατοχύρωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών από ωριαία σε υποωριαία βάση χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων και προσαρμογών στα σχετικά κανονιστικά κείμενα (ΚΑΕ, Τεχνική Απόφαση ΔΕΠ). Σε κάθε περίπτωση κατά τη δήλωση των τεχνικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα του συμμετέχοντα να προσαρμόζει τα εν λόγω στοιχεία όποτε κριθεί απαραίτητο προκειμένου αυτά να αντανakλούν τις δυνατότητες της πραγματικής λειτουργίας των μονάδων που εκπροσωπεί.

Περαιτέρω, συμφωνούμε με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου η έναρξη των ως άνω τροποποιήσεων να ξεκινήσει μαζί με την εισαγωγή των προϊόντων με υποωριαία χρονική διάρκεια

προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, ούτως ώστε να δοθεί εξ' αρχής η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στην αγορά. Έτσι θα ελαχιστοποιηθούν οι αναντιστοιχίες ως προς τη χρονική διάρκεια των προϊόντων που οι συμμετέχοντες προσφέρουν στις Αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας («ΕΧΕ») και την Αγορά Εξισορρόπησης.

Τέλος, ο ΕΣΑΗ επιθυμεί να τονίσει για πολλοστή φορά την επιτακτική ανάγκη να γίνει επιτέλους εισαγωγή από τον Διαχειριστή της δυνατότητας των χρηστών να επικοινωνούν με την πλατφόρμα της αγοράς εξισορρόπησης (BMMS) μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API). Η αύξηση της πολυπλοκότητας της αγοράς εξισορρόπησης, μέσω της εισαγωγής προϊόντων υποωριαίας χρονικής διάρκειας, απαιτεί την ταχύτερη διάδραση των χρηστών με το BMMS καθώς και την αυτοματοποίηση της χρήσης δεδομένων επί της πλατφόρμας (upload/download) για την βελτιστοποίηση της συμμετοχής τους.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Στάμτσος
Γενικός Διευθυντής