

ΠΡΟΣ:

ΡΑΑΕΥ, Πειραιώς 118 64 Αθήνα

Υπόψη: κ. Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας, Δ. Φούρλαρη

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη θέσπιση κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 681

Αθήνα, 04.04.2025

Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε,

Ο ΕΣΑΗ επιθυμεί να καταθέσει τα ακόλουθα σχόλια στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης:

- 1) Συμφωνούμε με την άρση του περιορισμού για την υποβολή αρνητικών τιμών στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. Είναι κάτι που χρειάζεται η Αγορά Εξισορρόπησης για να εξορθολογιστεί η λειτουργία της διότι θα επιτρέψει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά και θα μειώσει σημαντικά τις περικοπές έγχυσης. Παρόλα αυτά οφείλουμε να τονίσουμε ότι το προτεινόμενο κατώφλι των -€50/MWh είναι περιοριστικό και δεν παρέχει επαρκές οικονομικό σήμα στην αγορά. Το όριο των αρνητικών τιμών θα πρέπει εξαρχής να καθοριστεί σε -100€/MWh ώστε να προκύπτει το απαραίτητο οικονομικό κίνητρο συμμόρφωσης περιορισμού παραγωγής στα έργα με Feed-in-Premium τα οποία αποτελούν σημαντικό όγκο των εμπορικών ενεργών έργων.
- 2) Επιπλέον, δεν είναι σαφής ο τρόπος μετάβασης από το προσωρινό κατώφλι αρνητικών τιμών στο όριο των -€15.000/MWh μετά τη σύνδεση με την πλατφόρμα PICASSO. Είναι απαραίτητη η δημοσίευση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για αυτή τη χρονική περίοδο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα βήματα και τα χρονικά περιθώρια μέχρι τη σύνδεση στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα.
- 3) Για λόγους που εκφεύγουν της διακριτικής ευχέρειας των παραγωγών/εκπροσώπων, η Προσαρμογή Αποκλίσεων δεν θα λαμβάνει επί του παρόντος υπόψη τον περιορισμό έγχυσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη ετοιμότητας από τους Διαχειριστές και είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί η απαιτούμενη διαδικασία.
- 4) Δεδομένου ότι η τεχνική ετοιμότητα των Διαχειριστών θα επιβεβαιωθεί πριν την υλοποίηση της τελικής εκκαθάρισης της Αγοράς, ο υπολογισμός αποκλίσεων θα πρέπει τελικά να προσαρμοστεί βάσει των εντολών Περιορισμού Έγχυσης αναδρομικά (από την έναρξη της υπό διαβούλευση διάταξης - 10.4.2025).

- 5) Σε περίπτωση αδυναμίας των Διαχειριστών να εκτελέσουν περιορισμό έγχυσης, δεν θα πρέπει να επιβάλλονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης στους παραγωγούς/εκπροσώπους.
- 6) Στο πλαίσιο υπολογισμού αποκλίσεων στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται περικοπή παραγωγής, η μεθοδολογία υπολογισμού του φορτίου αναφοράς που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των εν λόγω εισηγήσεων χρήζει περαιτέρω βελτίωσης ειδικά για φωτοβολταϊκά καθώς ενδέχεται να εκθέσει τους συμμετέχοντες σε πλασματικές αποκλίσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ χρεοπιστώνει αποκλίσεις βάσει της διαφοράς της πραγματικής παραγωγής και του Προγράμματος Αγοράς MS-MQ. Βάσει του φορτίου αναφοράς κατανέμεται εντός της εν λόγω διαφοράς (MS-MQ) το μέρος που αφορά σε αιτιολογημένη απόκλιση βάσει του φορτίου αναφοράς (λόγω εφαρμογής περικοπών) και το υπολειπόμενο μέρος το οποίο αφορά σε απόκλιση. Στις περιπτώσεις που το φορτίο αναφοράς υποτιμάται λόγω της μεθοδολογίας υπολογισμού, τότε καταλογίζεται αδικώς μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς MS-MQ ως απόκλιση ενώ θα έπρεπε να λογιστεί ως περικοπή.
- 7) Στο υπό ΔΔ άρθρο 27.1 «Υπολογισμός της Απόκλισης Συστήματος», προβλέπεται ότι: «2.Από την 10η.4.2025 και έως τη διαπίστωση της τεχνικής ετοιμότητας της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, σε Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κατά τις οποίες έχουν εκδοθεί Εντολές Περιορισμού Έγχυσης, για τον υπολογισμό της Τιμής Αποκλίσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 19.6, **η Απόκλιση Συστήματος θεωρείται μεγαλύτερη από +25MW**». Σχετικώς προκύπτει το ερώτημα πώς τεκμαίρεται η πρόταση για τα +25MW.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Στάμτσας
Γενικός Διευθυντής